



检测报告

TEST REPORT

编号: YB2101080417A

受检单位: 安徽华业香料合肥有限公司

检测类别: 委托检测

安徽壹博检测科技有限公司

AN HUI YIBO TESTING CO.,LTD.



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章、骑缝章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的实效期均不再做留样。

七、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：合肥市包河区包河经济技术开发区花园大道 17 号 6 楼 501

邮政编码：230041

电 话：0551-66105808

电子邮件：report.service@ahyibo.com



检测报告

YB2101080417A

委托单位	安徽华业香料合肥有限公司		
受检单位	安徽华业香料合肥有限公司		
受检单位地址	肥东县循环经济产业园		
项目名称	华业香料的排污许可证监测		
样品类别	废气		
样品性状	/		
检测类别	委托检测	采样人员	吴剑、张志国
采样日期	2021.11.11	检测周期	2021.11.11-2021.11.18
检测内容	见附表 1		
检测依据	见附表 2		
检测设备	见附表 3		
检测结果	锅炉废气检测结果见表 (1)		
<p>编制: <u>袁剑</u></p> <p>审核: <u>袁剑</u></p> <p>签发: <u>袁剑</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>检测检验专用章: </p> <p>签发日期: 2021年11月24日</p> </div>			



检测 报 告

YB2101080417A

表 (1) 锅炉废气检测结果统计表

采样时间: 2021.11.11

采样点位	检测项目	检测频次	实测浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排气筒高度 (m)
天然气锅炉出口	氮氧化物	1	28	36	0.139	30
		2	28	35	0.146	
		3	28	36	0.138	

注: 排气筒高度由客户提供。

表 (2) 废气参数一览表

项目	单位	天然气锅炉出口		
		第一次	第二次	第三次
烟温	°C	105.5	112.8	108.9
烟气流速	m/s	3.2	3.4	3.2
烟道截面积	m ²	0.6362		
含湿量	%	4.02	4.95	4.91
标干流量	m ³ /h	4961	5219	4917
含氧量	%	7.2	7.1	7.3
基准含氧量	%	3.5		

附表 1 检测内容一览表

检测类别	检测项目	检测频次	检测天数
废气 (有组织)	氮氧化物	3 次/天	1 天

附表 2 检测依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检出限
废气 (有组织)	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 (HJ 693-2014)	3mg/m ³

附表 3 检测设备信息一览表

检测类别	检测项目	检测设备		
		设备名称	设备型号	设备编号 (检测单位内部编号)
废气 (有组织)	氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR3260	YB-XC-010

报告结束